

地震発生によるガスの安全確認とメーター復帰方法について

2021年10月6日午前2時46分頃、岩手県沖で最大震度5強を観測する地震が発生しました。地震によりガス漏れが発生している場合や、マイコンメーターの安全装置作動によりガスが使えなくなっている場合があります。

お手数おかけしますが、以下の手順に沿ってご対応をお願い致します。ご不明な点がございましたら最寄りの店舗までご連絡ください。

ガス臭いとき

ガス臭いと感じたら

① 室内の火を全部消して窓を開けてください

窓を充分に開け、風通しを良くしてガスを屋外に追い出してください。なお、LPガスは空気より重く下に溜まるので、特に下の方の風通しを良くしてください。



② ガス栓・器具栓・メーターガス栓を閉めてください



※ガスメーターの下のメーターガス栓を
閉めると室内のガスは止まります。

③ 最寄りのミライフ店舗まで電話してください

◎ 換気扇は回さないでください

照明や換気扇の電気スイッチを操作すると、スイッチから火花が飛び着火する恐れがありますので危険です。

電気スイッチには絶対手を触れないでください。



地震のとき

地震が発生したら

- ① まずご自身の身を守ってください。テーブルの下にかくれるなどして、身の安全を確保してください。
- ② 揺れがおさまってから二次災害を防止するために火気の使用は絶対にしないでください。
- ③ ガスのニオイがないか確認願います。
- ④ 万一ガスのニオイがするときは、絶対に火気を使用しないで下さい。

ガス栓、器具栓、ガスボンベのバルブ、ガスメーターの近くにあるメーターガス栓を閉め、窓を開けて、すぐ最寄りのミライフまでご連絡ください（LPガスは空気より重く床付近の低いところに溜まります）

ガスのニオイがする場合には、照明や換気扇の電気スイッチを操作すると、スイッチから火花が飛び着火する恐れがありますので危険です。

電気スイッチには絶対手を触れないでください。

- ⑤ まずご自身の身を守ってください。テーブルの下にかくれるなどして、身の安全を確保してください。



地震が発生したら

ガス使用中に震度5相当以上の地震があると、マイコンメーターの安全装置が作動し、ガスの供給を遮断している場合があります。マイコンメーターの赤ランプが点滅している場合には、メーターに取り付けられている取扱説明書に従って復帰操作をお願いします。

マイコンメーターの表示



ガスメーターの復帰方法

マイコンメーターでガスが止まった場合、次のように対応してください





ガス栓、器具栓を全て閉めてください。

全てのガス栓・器具栓を閉めてください。

容器バルブを閉めたまま復帰操作をすると再びガスを遮断しますので、容器バルブが開いているかどうか確認してから復帰操作を行ってください。



メーター前面左側の遮断弁閉スイッチ（黒い部分）を押し赤いランプの点灯を確認後すぐ手をはなしてください。

復帰ボタンを押して、すぐはなす。

表示部分の液晶と赤いランプが点滅します。



1分間 お待ちください。メーター前面の液晶と赤いランプが点滅しますので確認してください。

1～2分お待ちください。

ガスもれがないかどうか安全確認をしています。

異常がなければ液晶または赤いランプの点滅が消え、ガスが使えるようになります。



赤いランプの点滅と液晶が消えたら、ガスが使用できるようになります。

※マイコンメーターには表示と復帰方法を示す絵札が取り付けられています。

上記の通り操作しても復帰しない場合は、最寄りの店舗までご連絡ください。